



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Предписание № 2-22-189/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

Детский сад №4 Приморского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБДОУ детский сад №4 Приморского района Санкт-Петербурга)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Приморского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колесова Виктора Леонидовича № 2-22-189 от 27 февраля 2013 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 21 марта 2013г., 26 марта 2013 г., старшим инспектором отдела надзорной деятельности ОНД Приморского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кудряшовой Татьяной Владимировной, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здание образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 7, корп. 2

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	В тамбурах эвакуационных выходов групповых отделка стен выполнена из горючих материалов (масл. краска).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123 ст. 4, п. 3; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 6.25.	30.06.2014	